


关于产业园区配套建设 集中式污水处理设施不足等整改任务 完成情况公示表

<p style="text-align: center;">反馈问题</p>	<p>1.产业园区配套建设集中式污水处理设施不足。</p> <p>2.省整改方案要求，2018年6月底前，全省要补齐产业园区污水处理设施欠账，完善配套管网。但截至2018年10月底，贵州省上报建成的128个园区污水处理厂中，有89个仅是简单依托当地县城或乡镇生活污水处理厂，且普遍未经科学论证。由于配套管网建设滞后，加之处理工艺难以满足园区废水处理要求，导致一些园区的废水无法得到有效处理，整改走捷径，轻效果。</p> <p>3.黔东南州15个园区规划建设18座污水处理厂，地方上报已建成17座，但有15座仅是依托城镇污水处理厂，其中，镇远县黔东南经济开发区依托的青溪污水处理厂因实际进水量偏少，进水浓度偏低，难以正常运行，园区产生的工业废水只得由企业自行简单处理后排放。</p>
<p style="text-align: center;">责任单位</p>	<p style="text-align: center;">黔东南高新技术开发区、凯里市水务局</p>
<p style="text-align: center;">责任人</p>	
<p style="text-align: center;">联系方式</p>	<p style="text-align: center;">0855-8556989; 0855-8061689</p>
<p style="text-align: center;">整改目标</p>	<p style="text-align: center;">园区污水得到有效收集和处理，实现达标排放。</p>
<p style="text-align: center;">整改措施</p>	<p>1.督促指导各产业园区对园区污水处理设施运行情况、污水收集及处理效果等进行环境影响跟踪评价。(1)园区工业生产废水必须经处理达到要求后方能依托城镇污水处理厂进行处理；(2)对水质、水量能满足所依托的污水处理厂正常运行的，采取完善管网，做到全收集，确保稳定运行，达标排放；(3)对水质、水量不能满足所依托的污水处理厂</p>

	<p>正常运行的，采取修建分散式污水处理设施，确保设施正常运行，达标排放。</p> <p>2.属地生态环境部门加强监管，确保设施正常运行、稳定达标排放。</p> <p>3.对原建设规模超出实际情况，水质、水量无法保证污水处理厂正常运行的，要进行原因分析，吸取经验教训。</p>
<p>整改主要工作及成效</p>	<p>一、整改主要工作</p> <p>2018年中央生态环境保护督察及“回头看”反馈的产业园区配套建设集中式污水处理设施不足等3个问题涉及的是同类型问题，进行了合并办理。</p> <p>（一）高新区（含炉碧）园区污水评估情况</p> <p>高新区（含炉碧）园区在2020年5月25日获省产业园区环保督察整改办《关于对全省依托城镇污水处理厂处理污水园区第三方评估报告审核情况的通报》，审核通报黔东南高新技术产业开发区有条件可继续依托城镇污水处理厂处理生产生活废水。我区结合实际，制定了《黔东南高新技术产业开发区污水处理设施“一园一策”整改工作方案》，明确了整改目标、工作措施及工作责任，切实按整改要求限时完成。</p> <p>（二）高新区（含炉碧）园区污水处理厂运行情况</p> <p>高新区（含炉碧）园区是依托城镇污水处理厂处理园区废水。其中：黔东南州高新技术产业开发区（原凯里经济开发区）有条件可继续依托凯里市第三污水处理厂；贵州炉碧经济开发区依托凯里市第四污水厂、凯里市万潮镇污水厂和凯里市碧波镇污水厂处理废水。目前辖区范围内的污水处理厂污水收集范围达到应收尽收，没有超过污水处理厂处理能力，运行正常。</p> <p>（三）高新区（含炉碧）园区涉水企业纳管情况</p> <p>1.高新区（含炉碧）企业共182家，其中166家企业生活污水管接入市政污水管网至生活污水厂集中处理达标排放，另炉碧园区16家企业由于标高原原因生活污水未能接纳到市政污水管网，现已由炉碧管委会或企业安装污水一体化处理设施，企业生</p>

活污水经污水一体化设备处理后达标排放。

2.高新区(含炉碧)涉水企业(产生工业废水的企业(包括工业废水不外排、循环利用等情形))共49家已全部纳管,其中:7家通过企业污水处理设施预处理达标后排入市政管网至污水处理厂集中处理达标排放;40家企业工业废水不外排、循环利用;2家自行处理后排放。

(四)高新区(含炉碧)园区配套管网建设进度

高新区(含炉碧)园区配套管网设计154.992公里,已实施149.135公里,因部分管网设计在规划道路上,由于规划道路未建设,5.857公里管网没有条件实施。

(五)高新区(含炉碧)园区污水处理厂进出水在线监测情况

通过州生态环境局凯里分局、市水务局、凯里经济开发区经济发展局、炉碧计统局等部门对园区污水处理厂开展日常执法、检查,目前炉山镇、万潮镇、碧波镇以及第三污水处理厂设施均正常运行,在线监测设备与环保部门正常联网上传数据,污水达标排放。

(六)有条件依托问题整改情况(即普舍寨饮用水源替代取消情况)

由于凯里市第三污水处理厂排水口下游涉及普舍寨饮用水源保护区,导致环保验收等手续不能办理。为此,市委市政府、区工管高度重视,用上寨水库作为替代水源,取消普舍寨饮用水水源。现按照《关于印发<凯里市全面推进普舍寨水源地替代取消工作方案>的通知》(凯污防攻坚办发〔2020〕38号)文件推进整改,解决凯里市第三污水处理厂污水排放口设置问题,园区污水得到有效收集和处理,实现达标排放。

二、成效

2018年中央生态环境保护督察及“回头看”反馈的产业园区配套建设集中式污水处理设施不足等3个问题已整改完成,园区污水得到有效收集和处理,实现达标排放,验收合格。