


关于县级污水处理厂提标改造问题整改任 务完成情况公示表



反馈问题	县级污水处理厂提标改造问题
责任单位	凯里市水务局
责任人	
联系方式	0855-8061689
整改目标	整改目标：全面完成清水江流域沿线城市生活污水处理提标改造并正常稳定运行，出水水质达标一级 A 标。
整改措施	<p>1、2018 年 5 月 4 日，启动凯里市第三、五污水处理厂临时应急提标改造工程，计划于 2018 年 6 月 8 日完成通水调试。</p> <p>2、在启动临时应急提标改造的同时，要启动第三、第五污水处理厂正式提标改造工程，确保 2018 年 9 月 29 日完工并通水，出水水质已达一级 A 标排放。</p>
整改主要工作及成效	<p>整改主要工作：对凯里市第三、五污水处理厂进行提标改造工程</p> <p>成效：凯里市第三、五污水处理厂提标工程于 2018 年 9 月 29 日完工并通水调试，经委托具有资质的检测单位进行检测，出水水质均达到一级 A 标排放。</p>